



22.12.2011 № МН/Т9/1/1842

ВРИО генерального директора
ОАО «Солнечногорский приборный завод»
А.В. Смирнову

Генеральному директору
ЗАО «Солнечногорский
электромеханический завод»
М.Ю. Ефременко

Главному инженеру
ЗАО «Солнечногорская электрическая сеть»
А.В. Гетманскому

Генеральному директору
ООО «Сетлинк»
И.А. Карасеву

Главному инженеру
ОАО «Мосэнергосбыт»
А.С. Майеру

Разрешение на электроснабжение

В ответ на Ваш запрос от 31.10.2011 года № 31/10-11/1 Московское предприятие Магистральных электрических сетей – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» разрешает дальнейшее использование 11000 кВА трансформаторной мощности (разрешенная максимальная мощность 2500 кВт), присоединенной к фидерам 10 кВ № 109 и № 214 ПС 220 кВ «Радищево» № 140, в том числе:

1. 5000 кВА трансформаторной мощности (разрешенная максимальная мощность 1100 кВт) для электроснабжения ОАО «Солнечногорский приборный завод»;
2. 4000 кВА трансформаторной мощности (разрешенная максимальная мощность 820 кВт) для электроснабжения ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод»;
3. 1200 кВА трансформаторной мощности (разрешенная максимальная мощность 500 кВт) для электроснабжения ЗАО «Солнечногорская электрическая сеть»;
4. 800 кВА трансформаторной мощности (разрешенная максимальная мощность 80 кВт) для электроснабжения ООО «Сетлинк».

Настоящее разрешение является основанием для оформления с ОАО «Солнечногорский приборный завод» Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и для заключения договора на пользование электроэнергией.

Разрешение на использование мощности от 29.12.2008 года № 06/2826 теряет силу.

Главный инженер

Гутнева О.Ю.
234-69-70 доб. 23-64

М.И. Сварнык

Вх 156 от 28.12.2011г